

关于天然气设备设施到期维保的告知函

尊敬的 连云港职业技术学院 用户：

根据《城镇燃气管理条例》、《江苏省燃气管理条例》等法律法规有关规定以及“谁产权、谁维护、谁更新”的原则，贵单位使用的燃气设备设施自 2008 年 9 月使用至今，已超过《城镇燃气设施运行、维护和抢修按期技术规程》CJJ51-2016 所规定的维保年限，为确保燃气设备设施安全运行，特具函告知贵单位应尽快委托有资质的单位对燃气设备设施进行维保、更新。

若贵单位受技术力量或能力限制，可委托我司代为维保或更新服务，具体维保内容、收费项目按照现状情况商定。因未能按期维保引发或导致停气、安全事故发生的由贵单位自行承担。

联系人：杨年友
特此函告！

电话：13382957737

连云港新奥燃气有限公司

年 月 日



职业技术学院燃气维保项目费用汇总表

序号	汇 总 内 容	单位	单价	工程数量	金额（元）	备注
1	RTNC-300A	路	6500	2	13000	08年使用
2	RX300/0.4C	路	6500	2	13000	14年使用
3	箱体防腐刷漆	台	400	1	400	
4	调压器箱体更换	台	更换为不锈钢箱体，根据箱体尺寸收费		35638.39	
5	阻火/雨帽安装	只	500	1	500	
6	管道检漏	米	5元/米	1290	6450	
	费用合计（元）				68988.39	

总价由具体维护项目来定，超10年设备建议更换，维护时更换零配件超500元需要另外收费。

遵照《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ 51、《城镇燃气调压器》GB27790 等相关标准、规定要求调压装置的维护保养应分为三级，各级保养周期应符合下表规定，对维护保养中发现的问题应进行现场处理。

调压装置类别	维护保养周期（月）		
	一级维护保养	二级维护保养	三级维护保养
悬挂式调压箱	≤12	不需要	≤60
落地式调压柜	≤6	≤12	≤48

1、一级维护保养应包括下列内容：

- (1)对过滤器进行排污，必要时打开过滤器头部并对滤芯进行清洗或更换。
- (2)检查各阀门的启闭灵活性。
- (3)使用检测仪器或肥皂液检查调压装置各部件是否泄漏；检查调压器、切断阀、和放散阀等设备的设定值是否为规定值。
- (4)检查电动、气动及其他动力系统是否工作正常。
- (5)两条及以上调压路、计量路或过滤路时，应进行主副路切换及设定值的调整。

2、二级维护保养应包括下列内容：

- (1)上述一级维护保养的全部内容。
- (2)检查调压器和切断阀关键设备的运动件（如阀口、阀芯）磨损情况，并根据需要进行清洁或更换处理。

(3)检修后的管网系统应经过不少于24小时且不超过1个月的正常运行后，可转为备用状态。

3、三级维护保养应包括下列内容：

(1)上述二级维护保养的全部内容。

(2)对调压器、切断阀、放散阀等设备进行整体拆卸检查，并对内部橡胶件等进行更换。

维护保养后，应按拆解的相反顺序认真组装，对称拧紧所有螺栓，打开进口阀门、查漏、调试合格后，打开出口阀门投入运

更换调压器费用

序号	厂家	型号	价格	备注
1	界石	rx-300	32958.9	费用包干，含新设备费用和安装费
2	安信	rx-300	35638.39	
3	瑞星	rx-300	32195.53	
4	托瑞斯	rx-300	33253.21	